

# 內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期 中華民國 108 年 7 月 15 日 核准文號 內授營建管字第 1080812211 號

受文者：環球水泥股份有限公司(10485 台北市南京東路二段 125 號 10 樓)

副本收受者：財團法人成大研究發展基金會、財團法人台灣建築中心、  
國立臺灣科技大學(建築性能規格評定中心)、內政部建築研究所防火實驗中心、本部營建署

主旨：有關環球水泥股份有限公司申請建築新技術、新工法、新設備及新材料認可 1 案，准依下列說明所載內容予以認可。

說明：

## 一、本案申請資料：

產品名稱 (型號)	石膏板(總厚度 7mm)		
產品種類	裝修耐燃材料		
性能規格評定書	評定機構	評定書編號	評定書出具日期
	財團法人成大研究發展基金會	CAPC-107A002	108 年 06 月 04 日
試驗報告書	試驗機構	試驗報告書編號	報告書出具日期
	內政部建築研究所 防火實驗中心	CNS14705-10810	108 年 05 月 13 日

## 二、認可內容：

認可使用內容	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 本案業經財團法人成大研究發展基金會出具 108 年 06 月 04 日性能規格評定書(評定書編號：CAPC-107A002)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。</li><li>2. 本案產品依性能規格評定書判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 28 款及第 88 條規定之耐燃一級材料。</li><li>3. 有關本案產品之主要材料或構件、標準施工方法及標準施工圖等資料，另詳性能規格評定機構出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。</li><li>4. 本認可通知書有效期限至民國 111 年 06 月 03 日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前 3 個月內再向本部申請認可延續。</li></ol>
--------	---

三、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，由本部廢止認可使用。
- (二) 環球水泥股份有限公司應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質及系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。

部長徐國勇